

RESPUESTAS OBSERVACIONES

ESTUDIO DE NECESIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA

En atención a las observaciones recibidas, y de acuerdo con lo establecido en el cronograma del estudio de necesidad y en los términos de referencia de la Convocatoria Simplificada N° 002 de 2022, cuyo objeto es: “**Contratar los servicios de lavado de tanques de almacenamiento de agua potable y el mantenimiento de los sistemas hidroneumáticos para el Proyecto de Vivienda Arborizadora Mz 54 y Mz 55**”, ubicados en: i) Manzana 54 -- Carrera 45 A No 60 A – 35 Sur; y ii) Manzana 55 -- Avenida Calle 61 sur –No 44-10; se procede a dar respuesta, dentro de los tiempos establecidos, en los siguientes términos:

➤ **Posible Oferente: JOSÉ RAUL SOLANO N.**

Mediante correo electrónico enviado el 16 de marzo de 2022, hora 07:50, se manifestó la siguiente:

**1. OBSERVACIÓN:**

“(…)

*Buenos días*

*Estamos interesados en presentar nuestra oferta para el proceso Convocatoria Simplificada No. 002 de 2022 – Reparaciones Locativas – Mz54 y Mz.55 el objeto es: Contratación del servicio de lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, mantenimiento de sistemas hidroneumático para el Proyecto Arborizadora Baja Mz. 54 y Mz. 55.*

*Sobre el cual presentamos las siguientes interrogantes*

*Tamaño o volumen de los tanques, especificaciones de las bombas o especificación del sistema de bombeo y la actualización de la fecha limite de presentación del proceso ya que el pliego dice 12 de febrero de 2022 y la fecha de publicación fue el 14 de marzo.*

*(…)”.*

CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002 de 2022

Fwd: Consulta Recibidos x



Sandra Cristina Pedraza Calixto  
para Jorge, mi, Elkin, Juan ▾

16 mar 2022, 10:07 (hace 2 días) ☆ ↶ ⋮

----- Forwarded message -----

De: Planeta AZUL ING. <[planetaazuling@gmail.com](mailto:planetaazuling@gmail.com)>  
Date: mié, 16 mar 2022 a las 7:50  
Subject: Consulta  
To: <[spedrazac@cajaviviendapopular.gov.co](mailto:spedrazac@cajaviviendapopular.gov.co)>

Buenos días

Estamos interesados en presentar nuestra oferta para el proceso **Convocatoria Simplificada No. 002 de 2022 - Reparaciones Locativas - Mz.54 y Mz.55** el objeto es: Contratación del servicio de lavado de tanques de almacenamiento de agua potable, mantenimiento de sistemas hidroneumáticos para el Proyecto de vivienda Arborizadora Baja Mz. 54 y Mz. 55.

Sobre el cual presentamos las siguientes interrogantes

Tamaño o volumen de los tanques, especificaciones de las bombas o especificación del sistema de bombeo y la actualización de la fecha limite de presentacion del proceso ya que el pliego dice 12 de febrero de 2022 y la fecha de publicación fue el 14 de marzo.

Agradezco su colaboración y respuestas

Cordialmente,

Ing. José Raúl Solano N  
Gerente de Proyectos  
Cel 3006745842  
<http://www.planetaazuling.com/>

➤ **RESPUESTAS**

**PRIMERA:** Con la finalidad de resolver su interrogante, y en aras de garantizar los principios de transparencia y publicidad, le informamos:

En lo atinente a las especificaciones para mantenimiento de los tanques de almacenamiento de agua potable de las manzanas 54 y 55 Arborizadora Baja, tenemos:

LOCALIZACION:

- ❖ Urbanización Arborizadora Baja Manzanas 54 y 55
- ❖ Manzana 54 - Carrera 45 A N°. 60 A - 05
  
- ❖ Manzana 55 ---- Avenida Calle 61 Sur N°. 44 -10
- ❖ Localización de los tanques: en zona abierta aledaña al parqueadero.





Dimensiones:

- ❖ Tanque Manzana 54, dimensiones generales
- ❖ 5.36m \*5.87m \*2.4m escotilla de 0.6m\*0.6m (aproximado 65m3)
  
- ❖ Tanque Manzana 55 dimensiones generales
- ❖ 7m\*7m \*2.4 (aproximado 105m3)

#### CARACTERISTICAS DEL EQUIPO HIDRONEUMATICO

Suministrado por BARNES COLOMBIA S.A., con las siguientes especificaciones del sistema:

- ❖ Referencia del equipo: 1J6397
- ❖ Tipo de equipo: AQUA –PRESS
- ❖ DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
  - BOMBA 1. Modelo HE 1,5 50; Referencia 1E0511; N°. serie 1807272029.
  - BOMBA 2. Modelo HE 1,5 50; Referencia 1E0511; N°. serie 1807272022.
  - BOMBA 3. Modelo HE 1,5 50; Referencia 1E0511; N°. serie 1807272030.
  - VÁLVULA DE PASO d=2" (3 unidades)
  - VÁLVULAS CHEQUE d = 2" (3 unidades)





**CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N° 002 de 2022**

Lo anterior significa que la Publicación del **ESTUDIO DE NECESIDAD Y TÉRMINOS DE REFERENCIA – CONVOCATORIA SIMPLIFICADA N°. 002 de 2022**, se concretó el día catorce (14) de marzo de dos mil veintidós (2022).

En este mismo sentido, la fecha límite de recepción para la presentación de ofertas y cierre para la recepción de ofertas, será hasta el día veintinueve (29) de marzo de dos mil veintidós (2022).

En los anteriores términos, se resuelven de fondo las observaciones presentadas en el orden y en los términos en que fueron formuladas.

Respuestas dadas en Bogotá D.C. el día veintitrés (23) de marzo de 2022.

